

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Новомосковскому району Тульской области

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 18, тел. 6-06-55,

**Предписание № 142/1/1-3**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад общеразвивающего вида № 33»

в лице заведующего Шатиловой Елены Владимировны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №142 от 23.11.2017 года начальника ОНД и ПР по Новомосковскому району Главного управления МЧС России по Тульской области майора вн. службы Абинякина Е.Г., ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ОНД и ПР)

«04» декабря 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин, продолжительность проверки: 2 часа;

«12» декабря 2017 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин, продолжительность проверки: 2 часа;

проведена плановая выездная проверка

ст. инспектором ОНД и ПР по Новомосковскому району, капитаном вн. службы Сизовым Алексеем Станиславовичем в отношении объекта защиты: территории, зданий, помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 33» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Есенина, д. 3а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33» Шатиловой Еленой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Провести огнезащитную обработку (пропитку) деревянных конструкций кровли здания складского назначения (сарая) МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33» по адресу: г. Новомосковск, ул. Есенина, д. 3а	Правила противопожарного режима РФ п. 21 (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);	11.07.2018	
2	Выполнить кабельные линии автоматической пожарной сигнализации огнестойкими материалами в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33» по адресу: г. Новомосковск, ул. Есенина, д. 3а	п. 61 Правил противопожарного режима РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390); п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	11.07.2018	

3	Привести автоматическую пожарную сигнализацию МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33» по адресу: г. Новомосковск, ул. Есенина, д. 3а в состояние удовлетворяющее требованиям действующих сводов правил, а именно в помещениях с двумя точечными пожарными извещателями ИПД 3.1 М необходимо добавить третий дымовой пожарный извещатель, либо заменить их на один дымовой пожарный извещатель типа ИП 212-90 (Один дома-2) для выполнения требований пункта 14.3 СП 5.13130.2009	п. 61 Правил противопожарного режима РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) п. 14.3 3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	11.07.2018	
---	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ст. инспектор ОНД и ПР по Новомосковскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Сизов Алексей Станиславович

«12» декабря 2017г.

Предписание для исполнения получил(а):

заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33»

Шатилова Елена Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

«12» декабря 2017 г.



Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99