

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области  
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Новомосковскому району Тульской области  
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 18, тел. 6-06-55,

г. Новомосковск,  
ул. Есенина, д. 3а

(место составления акта)

« 08 » августа 20 18 г.

(дата составления акта)

11 часов 30 мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 77

по адресу/адресам: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Есенина, д. 3а  
(место проведения проверки)

На основании распоряжения: № 77 от 22.06.2018 года ВрИО начальника ОНД и ПР по  
Новомосковскому району Главного управления МЧС России по Тульской области майора вн.  
службы Косячкова М.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты:

(плановая/внеплановая, выездная)

территории, здания, помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 33»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«12» июля 2018 г. с 14 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин, продолжительность проверки: 2 часа;

«08» августа 2018 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин, продолжительность проверки: 2 часа;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа в течении 2-х рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской  
области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки) заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №  
33» Шатилова Елена Владимировна 12.07.2018 г. в 14 часов 30 минут

(фамилии, инициалы подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки \_\_\_\_\_

Лицо(а), проводившие проверку: Сизов Алексей Станиславович государственный инспектор  
Новомосковского района Тульской области по пожарному надзору ст. инспектор отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Тульской области

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад  
общеразвивающего вида № 33» Шатилова Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
-	не выявлено	-	-

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не являлось предметом проверки
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена  
заполняется при проведении выездной проверки):

Маш  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного лица)

Шатилова Е. В.  
(ФИО)

[Подпись]  
(подпись проверяющего)

Сизов А. С.  
(ФИО)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует  
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного лица)

(ФИО)

(подпись проверяющего)

(ФИО)

Прилагаемые к акту документы:

- распоряжение № 77 от 22.06.2018 г.;
- Контракт на выполнение работ по монтажу АПС № 28/2018-АПС от 04.06.2018 г.;
- Акт выполненных работ по монтажу АПС от 16.07.2018 г.;
- Акт проверки работоспособности АПС, СОУИ, СПИ от 24.07.18;
- Акт выполненных работ по огнезащитной обработке от 15.05.2018 г.;
- Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций № 256-1-С-18 от 17.05.2018 г.

ст. инспектор ОНД и ПР по Новомосковскому району

Сизов Алексей Станиславович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«08» августа 2018 г.



(подпись)

М.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33»

Шатилова Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» августа 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 56-99-99